

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů a podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“.

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:	<b>„Komplexní modernizace osvětlení – Domu dětí a mládeže České Budějovice“</b>
------------------------	---

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>Dům dětí a mládeže České Budějovice</b>
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	U Zimního stadionu 1, České Budějovice 370 01
IČO:	60077638
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	RNDr. Hana Korčáková, CSc
Kontaktní osoba zadavatele	RNDr. Hana Korčáková, CSc

### 3. VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍHO PŘEDMĚTU

Režim a druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce a dodávky

Předpokládaná hodnota: **398 000,00 Kč bez DPH**

Předpokládaná doba realizace akce: **03/2022 až 05/2022**

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je kompletní a bezchybné provedení dodávek a stavebních úprav. Spočívajících zejména ve výměně stávajícího zářivkového osvětlení v dodávce a instalace LED svítidel za účelem úspory elektrické energie a zkvalitnění světelných parametrů, včetně potřebných kabelových přívodů.

**Původní stav Domu dětí a mládeže České Budějovice:**

- **62 ks** trubicových svítidel T8, 1500 mm, příkon 72 W na trubici včetně tlumivek
- **179 ks** trubicových svítidel T8, 1200 mm, příkon 52 W na trubici včetně tlumivek
- **16 ks** trubicových svítidel T8, 600 mm, příkon 25 W na trubici včetně tlumivek
- **41 ks** žárovkových svítidel E27, příkon 40 W

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

#### 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Závazné kompletní obchodní podmínky zadavatele (platební podmínky, doba plnění, místo plnění a jiné obchodní podmínky) jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (dále jen „smlouva“), která je přílohou č. 2 této výzvy.

#### 5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) stanoví nabídkovou cenu za celé plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Součástí nabídkové ceny bude návrh splátkového kalendáře rozvrženého na dobu 24 po sobě jdoucích měsíců od data předpokládaného ukončení a předání díla.

Další požadavky:

- Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).
- V případě, že účastník není plátcem DPH, je cena bez DPH shodná s cenou s DPH, a tato cena je cenou konečnou. Výše DPH bude v tomto případě činit 0,00 Kč.

#### 6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník, který v nabídce prokáže splnění:

##### 1. Základní způsobilosti analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona:

Účastník prokáže splnění čestným prohlášením (příloha č. 1) podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ze kterého bude zřejmé, že účastník základní způsobilost splňuje.

##### 2. Profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:

Účastník prokáže splnění předložením prostých kopií následujících dokladů:

- **Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.
- Splnění profesní způsobilosti prokáže dále účastník VŘ předložením **prosté kopie výpisu z živnostenského rejstříku** (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

##### 3. Technické kvalifikace – Reference:

Splnění technické kvalifikace účastník VŘ prokáže doložením referenčních listů zákazníků – prací obdobného charakteru – LED osvětlení, jako je předmět zakázky. Reference musí být vystavena na dodávky a práce realizované účastníkem VŘ v posledních 5 letech.

Zadavatel stanovuje, že účastník VŘ splní technickou kvalifikaci, pokud předloží minimálně tři referenční zakázky s obdobným předmětem plnění (tj. Dodání a instalace LED svítidel ve školách –

učebnách) s finančním rozsahem min. 300.000, -- Kč bez DPH za každou z nich, realizované účastníkem VŘ v posledních 5 letech.

### **Společná ustanovení ke kvalifikaci**

#### **Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje výše uvedenou základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

#### **Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Pokud není účastník VŘ schopen prokázat v plném rozsahu splnění určité části profesní kvalifikace (vyjma výpisu z obchodního rejstříku) nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím třetích osob. Účastník VŘ je v takovém případě **povinen zadavateli předložit:**

- 1) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou, tj. výpis z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence (postačí prostá kopie výpisu nikoli starší 3 měsíců před podáním nabídky),
- 2) doklady prokazující splnění základní způsobilosti jinou osobou (tj. čestné prohlášení z přílohy č. 1 výzvy),
- 3) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a
- 4) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele a dále závazek společné a nerozdílné odpovědnosti této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. V případě prokazování technické kvalifikace (referencí) jinou osobou, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Prostřednictvím třetích osob není účastník VŘ oprávněn prokázat výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence a základní způsobilost.

### **Technické specifikace a podmínky**

1. Zadavatel požaduje, aby účastník VŘ byl držitelem a do nabídky doložil:
  - a) Oprávnění TIČR – montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
  - b) Prohlášení o shodě či certifikace k LED svítidlům splňující ČSN.
  - c) Světelně technické výpočty – pro doložení splnění ČSN
  - d) Vzorek navrženého svítidla pro zjištění skutečných světelných parametrů a spotřeby elektrické energie
  - e) IES/ldt data k navrženému svítidlu pro kontrolu parametrů

Výše uvedené dokumenty přiloží uchazeč do své nabídky

2. Základní technické požadavky k LED svítidlům 103 ks, kterými se budou nahrazovat trubicová svítidla T8

Lineární, kompaktní LED modulová svítidla

#### **Požadované parametry svítidel:**

- a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 4.000 K
- b) UGR (index oslnění) <16
- c) CRI (Ra) – index podání barev >85

- d) 110 lm/W
- e) Minimální / maximální rozměr: délka 1100 / 1600 mm, výška 40 / 50 mm, šířka 250/320 mm
- f) Elektronika:
  - Tc 80 °C – Maximální teplota těles
  - Vstupní napětí 220–240 V, 50/60 Hz
  - Výstupní napětí U-OUT 60 V
  - Účinnost >0,95
  - Napájení LED diod/čipů max. 1100 mA
  - certifikace CE, ENEC

Svítilno bude vybaveno proudovými moduly osazenými LED diodami. Hodnota L/B: L80/B20 a doplněné o požadovanou elektroniku. Jedná se tedy o kompaktní svítidlo. **Varianta v LED trubcích T8/T5 či v napěťových LED páscích ve svítidlech je z hlediska životnosti a technických parametrů nepřipustná.**

3. Základní technické požadavky k LED svítidlům 55 ks, kterými se budou nahrazovat svítidla E27

kompaktní LED modulová svítidla

**Požadované parametry svítidel:**

- a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 3.000 – 6.000 K
  - Přepínatelné WW/NW/CW
- b) UGR (index oslnění) <=19
- d) CRI (Ra) – index podání barev >85
- e) 100 lm/W
- f) Minimální / maximální rozměr: průměr 270–275 mm, výška 55-60 mm
- g) Elektronika:
  - Tc 85 °C (Max. teplota tělesa)
  - Vstupní napětí 200–240 V, 50/60 Hz
  - Výstupní napětí 50 V
  - Účinnost >0,95
  - Napájení LED diod/čipů max. 230–580 mA
  - certifikace CE, ENEC
  - přepínatelný příkon na 4 stupně 9–23 W

Svítilno bude vybaveno proudovými moduly osazenými LED diodami. Hodnota L/B: L80/B20 a doplněné o požadovanou elektroniku. Jedná se tedy o kompaktní svítidlo.

Zadavatel požaduje záruku min. 5 let a záruční výměnu či opravu svítidla do 48 hodin od řádného nahlášení závady.

## 7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě následujících kritérií:

- **nejnižší nabídková cena** – váha 100%

**Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH** (tj. za celý předmět plnění veřejné zakázky). Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

Účastník výběrového řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro

nehodnocení nabídky/vyloučení účastníka z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel stanovil.

## 8. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude podána **písemně v listinné podobě v českém jazyce**.

Zadavatel **nepřipouští varianty nabídek**.

Účastník může podat pouze jednu nabídku.

V nabídce účastník předloží:

**1. Doklady prokazující splnění požadavků na kvalifikaci (viz bod 6 výzvy).**

**2. Podepsaný návrh smlouvy**

Součástí zadávacích podmínek je závazný návrh smlouvy (příloha č. 2). Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje (vyznačeno žlutou barvou, tj. zejména identifikační údaje a nabídková cena) a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.

**3. Nabídkový list**

Účastník učiní součástí nabídky nabídkový list z přílohy č. 3, kde bude uvedena celková nabídková cena.

**4. Harmonogram**

Účastník předloží do nabídky harmonogram prováděných prací

**5. Pojištění**

Účastník předloží doklad o pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 1 milion Kč.

**6. Návrh splátkového kalendáře v rozsahu 24 po sobě jdoucích měsíců.**

**Dále účastník předloží dle bodu 6 výzvy:**

- a) Oprávnění TIČR – montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
- b) Prohlášení o shodě či certifikace k LED svítidlům splňující ČSN.
- c) Světelně technické výpočty na každé jednotlivé místnosti – pro doložení splnění ČSN
- d) Vzorek navrženého svítidla pro zjištění skutečných světelných parametrů a spotřeby elektrické energie
- e) IES/Idt data k navrženému svítidlu pro kontrolu parametrů

- Nabídku je možno podat společně s jiným dodavatelem. V případě společné účasti dodavatelů nutno v nabídce doložit, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
- Pro plnění zakázky je možno využít poddodavatele. V případě využití poddodavatelů jednoznačně v nabídce sdělit informaci o využití poddodavatele vč. identifikačních údajů poddodavatelů a částí zakázky, které budou plnit.

## 9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 28. 02. 2022    Hodina: 10:00

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu zadavatele (podatelnu) **U Zimního stadionu 1, České Budějovice 370 01**. Za včasné doručení odpovídá dodavatel. Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této výzvě, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek neotevře a ponechá ji součástí spisu o veřejné zakázce.

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

**„Komplexní modernizace osvětlení – Domu dětí a mládeže České Budějovice“**

### NEOTEVÍRAT

**Nabídky se podávají po celou dobu lhůty pro podání nabídek následujícími způsoby:**

a) Zasilají se poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek

b) Nabídky lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech Po až Pá, v úředních hodinách 08:00 do 14:00 rovněž osobně na následující místo:

**Dům dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice**

## 10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu:**

Datum a hodina:            **28. 02. 2022 v 10:30 hodin**

Místo:                      **Dům dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice**

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel otevře obálky postupně podle zadavatelem přiděleného pořadového čísla (*tj. podle data a času doručení*) a kontroluje, zda:

- a) byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě,
- b) byla nabídka v listinné podobě doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků výběrového řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel může k provádění úkonů pověřit komisi.

## 11. DALŠÍ PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

- Účastníkům nenáleží náhrada za náklady vzniklé se zpracováním nabídky včetně nákladů souvisejících s účastí na této veřejné zakázce.
- Variantní řešení nabídky nejsou přípustná.
- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověření skutečností deklarovaných účastníkem v nabídce, doplnit nebo změnit zadávací podmínky shodně pro všechny účastníky.
- Účastník je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek či chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

## 12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Např. na e-mailovou adresu [sedlakova@ddmcb.cz](mailto:sedlakova@ddmcb.cz) prostřednictvím datové schránky, na adresu zadavatele, osobně na podatelnu atp.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele poskytnuto stejným způsobem, jako zadávací dokumentace (tj. zasláno osloveným dodavatelům a všem známým zájemcům).

Zadavatel může vysvětlit, doplnit či změnit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti dodavatele. Pokud to povaha vysvětlení, doplnění nebo změny vyžaduje, zadavatel současně může prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

## 13. POSKYTNUTÍ KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kompletní zadávací dokumentace byla zaslána spolu s výzvou osloveným účastníkům.

## 14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **21. 02. 2022 v 9:00** na adrese: U Zimního stadionu 1, České Budějovice

## 15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Nabídkový list

Příloha č. 4 – Výkaz výměr

V Českých Budějovicích dne 16. 02. 2022

.....

RNDr. Hana Korčáková, CSc.